

○平成23年度水質検査計画の概要

1. 品質保証のための水質検査

| 検査の名称 | 検査場所     | 検査の頻度 | 項目数                   | 検査項目         |
|-------|----------|-------|-----------------------|--------------|
| 毎日検査  | 浄水場・配水管末 | 毎日    | 3項目                   | 色、濁り、消毒の残留効果 |
| 毎月検査  | 配水管末     | 毎月    | 9項目                   | 水質基準項目       |
| 3ヶ月検査 | 配水管末     | 年4回   | 28項目<br>(内2回<br>50項目) | 水質基準項目       |
| 年間検査  | 配水管末     | 年1回   | 26項目＋<br>農薬           | 水質管理目標設定項目   |

2. 品質管理のための水質検査

| 検査の名称 | 検査場所            | 検査の頻度 | 項目数  | 検査項目   |
|-------|-----------------|-------|------|--------|
| 原水検査  | 浄水場入口・取水ポンプ場入口内 | 年2回   | 39項目 | 水質基準項目 |

(※上記検査は井手町水道事業、多賀地区簡易水道事業の配水系統ごとに行います。)