井手地区第2水源供用に伴う水質検査結果

▽採水場所　：　環境衛生センター　蛇口

検　査　日	検　査　項　目	基　準　値	井手町水道事業の結果
平成23年4月25日	水銀及びその他化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005mg/ℓ未満