

P F O S 及び P F O A の水質検査結果について

(単位：ng/L)

採水日	井手地区		多賀地区
	第1水源地	第2水源地	西北河原水源地
令和 8 年度 R8. 7. 13	5未満	22	14
令和 7 年度 R7. 6. 11	5未満	18	18
令和 6 年度 R6. 10. 7	5未満	17	20
令和 5 年度 R6. 2. 7	5	8	10
令和 4 年度 R5. 3. 14	5	18	20
令和 3 年度 R3. 4. 19	5	13	19

※検査結果はP F O S 及びP F O A の合計値です。

※各水源地の原水（地下水）を検査しています。