

井手水源地予備取水ポンプ購入 特記仕様書

1. 特記仕様書の適用範囲

この仕様書は、井手水源地予備取水ポンプ購入における、ポンプ性能他について定める。

2. ポンプ性能

購入するポンプの性能は、仕様書(新品購入)によるものとし、同等以上のみとする。

同等以上の性能のうち、特に全揚程及び吐出量を確保できない場合は契約を締結しない。

落札者は、契約時にポンプ性能に関する書類を提出すること。

3. 工場検査

工場検査については、工場検査願を提出のうえ日程調整を行うこと。

本町又は受注者の都合により工場検査が行えない場合は、自主検査の結果内容について、納品までに発注者検査員に説明すること。

4. 納品

予備取水ポンプの納品場所については、久保水源地操作室建屋内とする。

納品時には、納品検査を実施する。

5. 納期

納期については、令和7年11月30日までとする。